

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

de Hinnisdaellaan 27
1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

3e V Links

Superficie brute: 97 m²



Certificat PEB valide jusqu'au: 14/07/2025

1

Performance énergétique du bâtiment

<p>Très économe</p> <p><= 45 A</p> <p>46 - 95 B</p> <p>96 - 150 C</p> <p>151 - 210 D</p> <p>211 - 275 E</p> <p>276 - 345 F</p> <p>> 345 G</p> <p>Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale</p>		<p>F</p>
<p>Très énergivore</p>		
<p>Consommation par m² [kWh EP/(m².an)]</p>		<p>338</p>
<p>Consommation totale [kWh EP/an]</p>		<p>32.670</p>

2

Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

92

3

Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.
2. Isoler les conduites de distribution du chauffage central dans les espaces non chauffés au moyen de produits adaptés.
3. Remplacer le simple vitrage par un double vitrage performant.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4

Informations administratives

Certificat délivré le: 14/07/2015

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20150714-0000296406-01-8

Numéro d'agrément: 001057151

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: BUTAYE Dirk

Société: BVBA Immoplan

Signature: